

Приложение 2: Справка - обосновка за прогнози за показатели за качества на предоставляните ВК услуги на Кюстендилска вода ЕООД, гр. Кюстендил

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуални в цел за 2026 г. след осъществяване	Дългосрочно ниво
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,03%	99,45%	99,35%	99,58%	99,58%	99,59%	99%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	99,93%	99,54%	99,54%	99,54%	99%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,41%	99,41%	99,41%	98%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	сотношение	1,17	1,17	1,16	0,75	0,74	0,736	8	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /мх/ден	11,29	10,87	10,36	13,81	13,07	12,36	10,94	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	67,67%	66,20%	65,20%	66,13%	65,14%	64,13%	53%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100м/год	68,37	66,10	65,54	68,27	67,37	66,46	59,32	60
9	ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,58%	1,04%	1,55%	3,11%	54%	100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,55%	60,34%	60,34%	72,52%	72,52%	72,53%	75%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,03%	53,79%	53,80%	63,67%	63,68%	63,68%	75%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	70,06%	77,25%	93,11%	93%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100м/год	50,88	50,17	50,17	45,46	45,46	45,46	60,94	120
14	ПК10	Наводнения в нисоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 погреб	0,00	0,00	0,00	2,12	1,31	0,163	0,50	0,5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,40	0,38	0,38	0,26	0,25	0,254	0,30	0,45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,2200	0,1760	0,1754	0,1678	0,1675	0,1672	0,15	0,25
17	ПК11в	Опозоворване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	0,00%	2,55%	49,26%	100,00%	100%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,16%	0,13%	0,13%	0,24%	0,19%	0,20%	0,93%	1,25%
19	ПК11д	Активен контрол на течове	%	1,03%	1,00%	1,00%	0,93%	0,99%	1,27%	1,25%	1,25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	сотношение	1,15	1,05	1,06	1,05	1,07	1,08	1,10	1,1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	сотношение	0,47	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	сотношение	77,14%	84,73%	87,55%	88,08%	89,60%	90,76%	90%	95%
23	ПК12г	Събиремост	%	8,00%	0,00%	4,62%	5,66%	5,98%	7,10%	19%	20%
24	ПК12д	Ефективност на приважане на водомерите в годност	%	57,95%	61,67%	65,69%	56,66%	57,10%	63,52%	85%	90%
25	ПК12е	Ефективност на приважане на водомерите в годност	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,56	6,83	6,82	6,23	6,22	6,21	5,55	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,92	5,04	5,03	4,35	4,35	4,34	4,23	3

Указания за попълване на справката:

- Попълването се само клиентите в жълт цвят
- Посочена се информация съгласно данните в предходната справка

Дата: 15.03.2023

Изготвил:

(потпис)

Управител:

(потпис и печат)

